

Meglévő vízmérő akna
meglévő vízmérőkkel

telekhatár

D32
KPE

-0,02

ISZ
K16x2,0
Mixel16x2,0
Mixel16x2,0
Mixel26x3,0
Mixel16x2,0
Mixel26x3,0
Mixel20x2,0
Mixel20x2,0
Mixel16x2,0
Mixel16x2,0
Mixel20x2,0
Mixel

cst.: +1,10/1,20

A szaniter későbbi
ütemben kerül
elhelyezésre. Kiépítendő a
sarokszelepekig.

Tároló, teakonyha

Folyosó

m. a. falban

m. a. falban

Női WC

m. a. falban

Férfi WC

m. a. falban

Közlekedő

Megjegyzések:

- A vízvezetékek anyaga VALSIR MIXAL PEX-AL-PEX előszigetelt ötrétegű csővezeték, GENERAL FITTINGS présidomokkal.
- A szabadon szerelt vízvezetékeket 20 mm vastag KAIFOAM PE szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A falban szerelt vízvezetékeket 4 mm vastag KAIFOAM PE-DWS szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A falban szerelt csővezetékek bevakolása csak sikeres nyomáspróba után lehetséges.

Jelmagyarázat:

- | | |
|-------|-------------------------------------|
| | tervezett hidegvíz-vezeték |
| | meglévő hidegvíz-vezeték |
| | tervezett melegvíz-vezeték |
| cst. | csőtengely (aktuális padlószinttől) |
| m. a. | mennyezet alatt |



ÉPÍTETŐ Meggyeskovácsi Község Önkormányzata
9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.

TERVEZŐ Szatmári Őrs (G 18-0477)
9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50.
Tel.: 20/570-570-6, e-mail: szatmari.ors@gmail.com

TÁRGY Művelődési ház korszerűsítése
9757 Meggyeskovácsi, Szabadság utca 16., 385/2. hrsz.

RAJZ Vízellátás alaprajz

MÉRET 1:50	RAJZSZÁM GV-1
DÁTUM 2024. 06. 15.	