



- Feszültség: 3+N 50 Hz 400V/230V
- Áramütés elleni védelem: TN-C-S (nullázás)
- Kiegészítő védelem: áram védőkapcsolás

<b>PRODUKT</b> KFT SZOMBATHELY H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.5. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989			Rajzszám: <b>Ge-1</b>
Megbízó: MEGGYESKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 9757 Meggyeskovácsi, Március 15. tér 1.			Törzsszám:
Munka megnevezése: MEGGYESKOVÁCSI, SZABADSÁG u. 16. (385/2 hrsz.) ALATTI INGATLANON LÉVŐ MŰVELŐDÉSI HÁZ KORSZERŰSÍTÉSE			Tervfajta: kiviteli
Rajz megnevezése: Fűtési rendszer villamos ellátása			Rajzterület:
Rajzoló:	Szerkesztő:	Tervező: Füle Ernő	Lépték: M 1:50
Vezető tervező: Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188	Részlegvezető:	Ügyvezető Igazgató: Füle Ernő	Kelt: 2024.07.

Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználni, változtatni csak a tervező hozzájárulásával lehet!